



ул. „Стефан Стамболов“ 1, 2760 Разлог
телефон: 0747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

1, Stefan Stambolov Str., 2760 Razlog,
Bulgaria
Phone: +359 747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg



ДО
АДВ. ИВАН ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ГР. РАЗЛОГ

ДОКЛАД

От инж. Красимир Иванов Герчев – Кмет на община Разлог

Относно: Бракуване на корозирал резервоар за съхранение на гориво

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с входящо писмо с вх. № 25.00-14/14.10.2025г. от Директора на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания „Св. Пантелеймон“ село Долно Драглище, за бракуване на корозирал резервоар за нафта с вместимост 30 000 литра, предназначен за отоплителната система на сградата.

При извършен оглед е констатирано, че резервоарът е силно корозирал, с нарушена цялост на металната конструкция и с висок риск от протичане и замърсяване на околната среда.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.63, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предлагам Общински съвет – гр. Разлог да вземе следното,

РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие да бъде бракуван като негоден за употреба и предаден за скрап корозирал резервоар за нафта с вместимост 30 000 литра, предназначен за отоплителната система на сградата по приложен списък, които е заведен на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания „Св. Пантелеймон“ село Долно Драглище .

2. Задължава Кмета на Община Разлог да издаде заповед за бракуване.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.63, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; Като взе предвид постъпилата докладна от г-жа Гергана Полниколова - Директор на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Св. Пантелеймон“ село Долно Драглище за бракуване на корозирал резервоар за съхранение на гориво, и че общински съвет има право да се разпорежда с общинското имущество и да определя конкретни правомощия на Кмета.

Приложение:

1. Докладна записка от Гургана Попниколова - Директора на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Св. Пантелеймон“ село Долно Драглище, с вх.№ 25.00-14/14.10.2025 год.

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ

Кмет на Община Разлог

Съгласувал:

Елена Тумбева, ~~д~~л.юрисконсулт



ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДЕНИЯ " Св. ПАНТЕЛЕЙМОН "
с . Долно Драглище 2798; Директор: 074403/362; .e-mail:dvfu_dd@abv.bg,www.dvfu-dd.com

2500 14

14 10 25г.

ДО Г-Н КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Гергана Попниколова – директор на дом за пълнолетни лица с физически увреждания, с. Долно Драглище, общ. Разлог

ОТНОСНО: Бракуване на корозирал резервоар за нафта и предложение за закупуване на нов такъв.

Уважаеми Г-н Кмет,

В Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „ Св. Пантелеймон“, се използва стоманен резервоар за нафта с вместимост 30 000 литра, предназначен за отоплителната система на сградата. При извършен оглед е констатирано, че резервоарът е силно корозирал, с нарушена цялост на металната конструкция и с висок риск от протичане и замърсяване на околната среда. С оглед на безопасността и необходимостта от нормално функциониране на отоплителната система, предлагам:

1. Да бъде бракуван съществуващият резервоар.
2. На негово място да бъде закупен и монтиран нов резервоар за нафта с вместимост 15 000 литра, който да отговаря на актуалните технически и безопасни изисквания. Към настоящото предложение прилагаме оферта от специализирана фирма за доставка и монтаж на съоръжението.

Молим за Вашето съдействие и одобрение за предприемане на необходимите действия по бракуване на съществуващия резервоар и закупуване на нов.

Приложение:

1. Оферта за изработка, доставка и монтаж на нов резервоар – 15 000 литра;
2. Констативен протокол за бракуване на резервоар за нафта.

С уважение:.....

Гергана Попниколова
Директор ДПЛФУ, с. Долно Драглище

Дата: 14.10.2025г.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

за бракуване на резервоар за нафта

В ДПЛФУ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ с. Долно Драглище, се събра комисия в състав:

1. Димитър Гръков – огняр
2. Василена Костадинова - Касиер-счетоводител.....
3. Нина Кръстева – соц. Работник
4. Александра Тошкова – Домакин ...

Констатации:

След извършен оглед комисията установи следното:

- Резервоарът е с напреднала корозия по външната и вътрешната повърхност.
- Налице са деформации и течове, които правят съоръжението негодно за безопасно съхранение на гориво.
- Ремонтът е икономически неизгоден / технически невъзможен.

Заключение:

Комисията предлага бракуване и предаване за рециклиране на посочения резервоар съгласно приложимите нормативни разпоредби, не подлежи на ремонт.

Комисия:

1.
2.
3.
4.

14.10.2025г.

С. Долно Драглище