



ул. „Стефан Стамболов“1, 2760 Разлог
телефон: 0747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

1, Stefan Stambolov Str., 2760 Razlog, Bulgaria
Phone: +359 747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg



**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАЗЛОГ**

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. РАЗЛОГ

п.код тел.

Регистрационен номер и дата

Зх. № 6100-392/03.09.2025г.

Директор на администрацията

**ДОКЛАД
ОТ
ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на Община Разлог**

ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Елешница, м. Св. Варвара, р. Места” с. Баня, община Разлог, област Благоевград

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В Община Разлог е постъпило заявление вх. № 70 00-1368(1) от 23.07.2024 г. за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от „ИЛИОПОЛ“ ЕООД, ЕИК 203456445, със седалище и адрес на управление област Враца, община Враца, гр. Враца, п.к. 3000, представлявано от Любомир

Бояджиев - управител за захранване на водни съоръжения към 6 (шест) броя къщи за гости, разположени върху поземлен имот с идентификатор № 27293.1.123 по одобрени КК и КР на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград, ЕКАТТЕ27293. Параметри на исканото ползване от водовземно съоръжение Сондаж № 1 от находище на минерална вода „Елешница, м. Св. Варвара, р. Места” с. Баня, община Разлог, област Благоевград, за „профилактика, когато минералните води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения”:

- До 0,14 л/сек - средноденоношен дебит на черпене;
- Годишно водно количество до 4426,8 m³.

Предвид изложеното на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и §133, ал. 9, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 б. „а” от Закона за водите предлагам следния проект на решение:

РЕШЕНИЕ:

1. Искането за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Елешница, м. Св. Варвара, р. Места” съответства на политиката и плана за развитие на общината.

2. Да бъде издадено разрешително за водовземане на „ИЛИОПОЛ“ ЕООД, ЕИК 203456445, със седалище и адрес на управление област Враца, община Враца, гр. Враца, п.к. 3000, бул. „Втори юни“ № 19, ет. 1, ап.5, представлявано от Любомир Пламенов Бояджиев - управител от водовзмено съоръжение Сондаж № 1 от находище на минерална вода „Елешница, м. Св. Варвара, р. Места“ с. Баня, община Разлог, област Благоевград, за срок от 8 (осем) години от датата на влизане в сила на разрешителното за „профилактика, когато минералните води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения“ със следните експлоатационни параметри:

- До 0,14 л/сек - средноденоношен дебит на черпене;
- Годишно водно количество до 4426,8 m³.

3. За разрешеното ползване да бъде заплащана такса съгласно приетата с Решение № 92/ 26.05.2011 г. Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на Община Разлог, изм. с Решение №293/19.12.2013г., Решение № 158/30.07.2015г. Решение №105/27.04.2017г., Решение №8/27.01.2022 и Решение № 317/28.11.2024 г. на Общински съвет - Разлог, приложение към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог.

Мотиви: Решението се приема на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и §133, ал. 9, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а“ от Закона за водите, съгласно който кметът на общината издава разрешително за водовземане след решение на общински съвет.

Заявлението е комплектовано с обосновка на необходимите водни обеми, съгласувано е с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград. Относно начина на водоснабдяване и ползване е съставен проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми.

Приложение:

1. Копие от Заявление - 1 бр;
2. Копие от Обосновка на необходимите водни обеми за водовземане - 1 бр.
3. Копие от Становище от БД ЗБР - 1 бр.

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на Община Разлог

Съгласувал:

Христо Зайков, зам.-кмет на Община Разлог до „Финанси, бюджет и икономика“

Съгласувал:

Елена Тумбева, главен юрисконсулт

Изготвил:

Милена Коцакова – юрисконсулт в отдел „Екология“



АСТРА КОНСУЛТ ЕООД

проектиране и надзор в строителството

София 1700, р-н Лозенец
бул. Симеоновско шосе № 74А
www.astraconsult.org

тел: +359 885 525 765
+359 899 921 928
e-mail: office@astraconsult.org

ИЗПРАТено ПО
ЕЛЕКТРОННА ПСЩА

Изх. № П - 1471 / 23.07.2024г.

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА РАЗЛОГ
гр. Разлог,
ул. Стефан Стамболов №1
тел.: 0747/80095
email: kmet@razlog.bg

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
гр. Разлог
п. кат. 4000-1368/1/
23.07.2024г.

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Във Връзка с подадено заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода с вх. № 7000-1368/22.07.2024г. от "ИЛИОПОЛ" ЕООД, моля да имате предвид следното:

Поради допуснатата техническа грешка, моля вместо Сондаж №1ВКП, наименованието на водоизточника да се чете „Сондаж №1“.

Приложения:

1. Коригирано заявление по образец.

гр. София

С уважение: _____



ЕООД, чрез
"АСТРА КОНСУЛТ" ЕООД /



ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

ЗАЯВЛЕНИЕ

За издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерална вода - изключителна държавна собственост, предоставена на общината за управление и ползване по реда на §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

На основание чл.52, ал.1, т.3, чл.44, ал.1 и чл.60 от Закона за водите и във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.) и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, моля да бъде открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения

ДАНИИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

Трите имена (за физически лица) Наименование/фирма (за юридически лица и еднолични търговци)	"ИЛИОПОЛ" ЕООД
Постоянен адрес (за физически лица) Седалище и адрес на управление (за юридически лица и еднолични търговци)	
ЕГН (за физически лица) Единен идентификационен код (за юридически лица и еднолични търговци)	ЕИК 203456445
Адрес за кореспонденция, вкл. електронен адрес (при наличие на такъв)	
Телефон (за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява или представлява юридическото лице)	office@astraconsult.org
Факс (за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява или представлява юридическото лице)	

ДАНИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО

Цел/цели на водовземането	"Водоползване за профилактика, когато минералните води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения"
Наименование на находището на минерални води	Находище „Елешница, м. Св. Варвара, р.Места”, с.Баня, Община Разлог - №28 в Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 към Закона за водите.

Място на водоземане: - наименованието на водовземното(ите) съоръжение(я) (<i>извор, тръбен или шахтов кладенец, друго</i>), <i>посочено в регистъра на експлоатационните ресурси на минералните води, публикуван на интернет страницата на съответната Басейнова дирекция и на Министерството на околната среда и водите.</i> - географски координати на местата на съоръженията.	Сондаж №1 от Находище „Елешница, м. Св. Варвара, р.Места”, с.Баня, Община Разлог е изключителна държавна собственост и е включено под №28 в Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 към Закона за водите. 41°52'07.262" 23°35'33.697" Кота 728,14
Местност, административно-териториална и териториална единица: Код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ); Идентификационен номер на имота по КВС или КKKP. <i>(попълва се за всяко място на водоземане)</i>	ПИ 27293.1.123 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елешница, общ. Разлог, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18- 1248/ 15.06.2018 г. на изп. Директор на АГKK, последно изменение на КKKP, засягащо поземления имот е от 10.12.2021г
Параметри на исканото водоземане: а) Средноденонощен дебит на черпене: (л/сек) б) Максимален дебит на черпене: (л/сек) в) Годишен обем на черпене: (куб.м/годишно) г) Сезонен обем на черпене: (куб.м) Период на черпене в сезона: (от дата на месец до дата на месец). <i>(ако се предвижда черпене само в определени сезони)</i>	Проектен дебит: ➤ До 0,14 л/с- средногодишен дебит за 365 дни; Разпределение на водното количество: ➤ До 12,13 м³/d средноденонощен дебит за 365 дни; Годишно водно количество до 4426,8 м³ за хигиенни нужди
Номер на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на водоземането <i>(в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие).</i>	

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

X	Оригинален документ или заверено копие от документ за платена такса за издаване на разрешителното, определена с тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда
X	Заверена от съответния компетентен орган актуална скица на поземлените имоти или копие от кадастралната карта с нанесено местоположение на обекта, където се предвижда ползване на минерални води.
☐	Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията - когато водовземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения
X	Декларация за обстоятелствата по чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда.
X	Заверено копие на документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода
X	Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми (Проектът се изготвя със съдържание съгласно чл.158 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води)
X	Обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите /§140 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.) Обосновката на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество се изготвят със съдържание определено в чл.151 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Забележка:

1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.
2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.
3. В оригиналния екземпляр на документите не се прилагат сканирани копия от документи.
4. Когато от дейността на обекта, който се предвижда да бъде водоснабден се формират отпадъчни води, съдържащи приоритетни вещества, по смисъла на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители или опасни вещества, по смисъла на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води и ВиК операторът на обособената територия удостовери, че не може да включи отпадъчните води в канализационната система, заедно със заявлението за издаване на разрешително за водовземане се подава и заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и процедурата за издаване на разрешително за водовземане се извършва съгласувано с процедурата за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води.

ДАТА:23.07.2024Г.

ЗАЯВИТЕЛ

/и



чрез АСТРА КОНСУЛТ ЕООД /

ООД,



ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ВОДНИ ОБЕМИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

**от Сондаж 1ВКП от находище на минерална вода,
изключителна държавна собственост - № 28 от Приложение
№ 2 на Закона за водите „Елешница – м. Св. Варвара, р.
Места“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград**

"ИЛИОПОЛ" ЕООД ЕИК 203456445 с адрес на регистрация Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Враца, Община: Враца Населено място: гр. Враца, п.к. 3000 бул. "ВТОРИ ЮНИ" № 19, ет. 1, ап. 5 Телефон: 0879929393 Адрес на електронна поща: lubomirboqdjiev1@abv.bg представлявано от Любомир Пламенов Бояджиев притежава ПИ 27293.1.123 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елешница, общ. Разлог, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18- 1248/ 15.06.2018 г. на изп. Директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 10.12.2021г.

Инвестиционните намерения на "ИЛИОПОЛ" ЕООД ЕИК 203456445 са свързани с изграждане на 6 броя къщи за гости върху ПИ 27293.1.123 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елешница, общ. Разлог, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18- 1248/ 15.06.2018 г. на изп. Директор на АГКК.

За осигуряване на условия за рекреация и профилактика на посетителите на къщите за гости ще функционират 6 броя външни рекреационни басейни тип топила, които ще се хранят с минерална вода от находище на минерална вода „Елешница - местност „Св. Варвара - р. Места“ - изключителна държавна собственост - №28 от списъка по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите.

Съгласно Р Е Ш Е Н И Е № 50/10.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите на основание § 133, ал.4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите е предоставено за срок 25 години безвъзмездно на община Разлог, за управление и ползване, находището на минерална вода, изключителна държавна собственост - № 28 от Приложение № 2 на Закона за водите „Елешница – м.Св. Варвара, р.Места“, с.Баня, община Разлог, област Благоевград, включително: водовземните съоръжения – сондаж № 1 и каптиран извор «КЕИ – Топилата», както и съоръжението за мониторинг – сондаж № 2.

Кметът на община Разлог управлява предоставената минерална вода от находище „Елешница – м.Св. Варвара, р.Места“, с.Баня, община Разлог, област Благоевград в съответствие с изискванията на Закона за водите и Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорския район.

1. Обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите.

Към всяка от къщите ще функционира по един малък рекреационен басейн с полезен обем от 10 m³. Басейните ще бъдат изградени с филтри за механично и биологично пречистване. Основната смяна на водата в басейните се предвижда да става един път седмично. През останалото време обемът на басейните ще се обновява със свежа вода от Сондаж №1ВКП от находище на минерална вода „Елешница – м. Св. Варвара, р. Места”, с. Баня, община Разлог, област Благоевград в количество до 10% от основния им обем ежедневно съгласно изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка издадена от министерството на народното здраве обн. дв. бр.82 от 24 Октомври 1975г., изм. ДВ. бр.18 от 2 Март 1984г., изм. ДВ. бр.25 от 8 Март 2002.

Поради факта, че температурата на водата от Сондаж №1ВКП е около 56 °C, то басейните ще се ползват целогодишно. Технологичните разчети за водопотреблението са обезпечени при максимална продължителност на работния ден 8,00 часа. Температурата в басейните ще се поддържа съгласно изискванията за рекреация не по-висока от 32 °C. Охлаждането на водата ще става чрез подаване на необходимите количества студена водопроводна вода.

Необходимото количество минерална вода за използване в басейните ще определим по следната формула:

$$V_{\text{мин}} = V_{\text{см}} \frac{t_{\text{см}} - t_{\text{ст}}}{t_{\text{мин}} - t_{\text{ст}}} \quad [1], \text{ където:}$$

- $V_{\text{мин}}$ - частта на минералната вода в смесената [m³];
- $V_{\text{см}}$ - обем на смесената вода [m³];
- $t_{\text{см}}$ - температура на смесената вода по стандарт от 32 °C;
- $t_{\text{ст}}$ - температура на студената вода 10-12 °C;
- $t_{\text{мин}}$ - температура на минералната вода от водоизточника;

Необходимото водно количество минерална вода за цялостно пълнене на един рекреационен басейн е определено при следните зададени параметри:

- $V_{\text{см}} = 10 \text{ [m}^3\text{]}$;
- $t_{\text{см}} = 32 \text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $t_{\text{ст}} = 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $t_{\text{мин}} = 56 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (за Сондаж № 1 съгласно заповед за ресурси);

При заместването на горните стойности в формула [1] се получава следният обем минерална вода за пълнене на един от рекреационните басейни:

$$V_{\text{мин}} = 10 \frac{32-10}{56-10} = 4,8 \text{ [m}^3\text{]}$$

При 52 пълнения в годината на един рекреационен басейн с обем до 4,8 m³ със смесена вода се получава необходимо потребление от минерална вода както следва: 52 x 4,8 = 250 m³. От тук необходимото средногодишно водно количество за пълнене на един рекреационен басейн възлиза на 0,68 m³/d=0,008 l/s.

При 10 % равномерно опресняване на обема на водата в денонощие на един рекреационен басейн или 1,0 m³/d без дните на пълна смяна се получава общо ползвано водно количество 1,0 x 313= 313 m³, което разпределено като средногодишен дебит възлиза на: 0,87 m³/d=0,01 l/s. Общото средногодишно водно количество за пълнене и опресняване на всичките рекреационни басейни ще възлиза на Q_{рекреационни басейни 10 m³}= 6(0,008+0,010)=0,11 l/s.

При определяне на цялостно необходимите водни количества са използвани "Норми за проектиране на балнеосанаториални комплекси и балнеосанаториуми", Бюлетин за строителство и архитектура, кн.4 от 1987 г. и Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.53 от 28 Юни 2005г., попр. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2005г.. В технологичният разчет е заложено работно време на рекреационните съоръжения от 8 часа дневно без почивен ден при 365 дни годишно.

Подробно разпределение на предвидените за ползване водни количества са дадени в долната таблица № 1:

Целогодишно разпределение на водното количество (януари - 31 декември)

Таблица №1

Съоръжения за ползване на минерална вода	Брой съоръжения (процедурни места) (бр.)	Необходим обем мин. вода за 1 процедура (м ³ /проц.)	Брой процедури за 1 час на едно процедурно място (бр.)	Работно време (ч/ден)	Брой процедури на ден K ₁ x K ₄ x K ₃	Дневна потребление на мин. вода K ₃ x K ₆ (м ³ /ден)	Брой работни дни годишно (сезонно) (бр.)	Годишно потребление на мин. вода K ₇ x K ₈ (м ³ /год)	Ср.год. добив на мин. вода K ₇ /365 (л/сек)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рекреационен басейн с полезен обем 10 m ³ пълнене със смесена вода до 4,8 m ³	6	4,8				28,8	52	1497,6	0,05
Опресняване на рекреационните басейни до 10% дневно	6	1				6	313	1878,0	0,06
Душове към външния басейн	6	0,060	1	8	48	2,88	365	1051,2	0,03
Общо необходимо водно количество								4426,8	0,14

Въз основа на направеното по-горе разпределение, е необходимо издаване на разрешително за водовземане на „ИЛИОПОЛ“ ЕООД ЕИК 203456445 с адрес на регистрация Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Враца, Община: Враца Населено място: гр. Враца, п.к. 3000 бул. "ВТОРИ ЮНИ" № 19, ет. 1, ап. 5 Телефон: 0879929393, Адрес на електронна поща: lubomirboqdjiev1@abv.bg представлявано от ЛЮБОМИР ПЛАМЕНОВ БОЯДЖИЕВ към къщи за гости в ПИ 27293.1.123 по кадастралната

карта и кадастралните регистри на с. Елешница, общ. Разлог, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18- 1248/ 15.06.2018 г. на изп. Директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 10.12.2021г. от Сондаж №1ВКП от находище на минерална вода, изключителна държавна собственост - № 28 от Приложение № 2 на Закона за водите „Елешница - м.Св. Варвара, р.Места”, с.Баня, община Разлог, област Благоевград в категория "Водоползване за профилактика, когато минералните води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения" при следните експлоатационни параметри:


❖ **Проектен дебит:**

➤ До 0,14 l/s- средногодишен дебит за 365 дни;

⇒ **Разпределение на водното количество:**

➤ До 12,13 m³/d средноденоношен дебит за 365 дни;

Годишно водно количество до 4426,8 m³ за хигиенни нужди





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

24.7.2025 г.

X БД ЗБР

Към РР-20-35-[1]/24.07.2025

Signed by: MAKEDONKA GEORGIEVA GRAHOVSKA

ДО

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

ул. „Стефан Стамболов“ № 1

гр. Разлог - 2760

Ел. адрес: kmet@razlog.bg

На Ваш изх. №2400-520/25.06.2024 г.

Относно: Съгласуване параметри на водовземане от находище на минерална вода „Елешница – м. Св. Варвара, р. Места“ - изключителна държавна собственост, предоставено на Община Разлог за управление и ползване по реда на Параграф 133 от ПЗР към ЗИД на Закон за водите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРЧЕВ,

Във връзка с писмо вх. №РР-20-35/25.06.2025 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР), постъпило от Община Разлог с искане за съгласуване на параметри на водовземане по приложеното заявление, подадено от „ИЛИОПОЛ“ ЕООД, гр. Враца, , за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от Сондаж №1 към НМВ „Елешница, м. Св. Варвара, р. Места“, за ПИ с идентификатор 27293.1.123 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Елешница, общ. Разлог, обл. Благоевград, Ви уведомявам следното:

1. Съгласно представената документация, заявените проектни параметри за водовземане са следните:

- Проектен средногодишен дебит – до 0,14 л/сек.
- Проектен средноденонощен дебит – до 12,13 м³/дн.
- Проектен годишен воден обем – 4426,8 м³/год

2. НМВ „Елешница – м. Св. Варвара, р. Места“ - с. Баня (общ. Разлог) е изключителна държавна собственост, включено под № 28 в списъка по Приложение 2 към чл. 14, т. 2 от Закон за водите. С Решение № 50/10.02.2011 г., постановени от министъра на околната среда и водите, НМВ „Елешница – м. Св. Варвара, р. Места“ - с. Елешница, (общ. Разлог) е предоставено безвъзмездно за управление и ползване на Община Разлог за срок от 25 години.

3. Съгласно Заповед № РД-926/07.12.2005 г., издадена от министъра на околната среда и водите са утвърдени експлоатационните ресурси на цитираното НМВ и дебитите на прилежащите му съоръжения, съгласно която технически възможният дебит на Сондаж №1 е определен в размер на 14,6 л/сек. Към датата на настоящото писмо за посоченото съоръжение са налични свободни количества минерална вода за обезпечаване на исканото водовземане.

С оглед на изложеното и на основание разпоредбите на чл. 52, ал. 3 от Закон за водите, БДЗБР съгласува* заявления в размер на 0,14 л/сек. проектен средноденонощен дебит отчитайки, че с разрешаването му общия отдаден дебит няма да надвиши утвърденият технически възможен дебит на Сондаж №1 към НМВ „Елешница – м. Св. Варвара, р. Места“ – с. Елешница, (общ. Разлог).

Забележка:

**Съгласуването на параметрите на водовземане се извършва от БДЗБР преди подготовката на съобщението за откриване на процедурата за издаване на разрешителното.*

Издадените от кмета на Община Разлог индивидуални административни актове, (разрешителни и решения) по Закона за водите, следва да се представят в БДЗБР след влизането им в сила.

23.7.2025 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA/

. MANOLEVA